

к договору № 499 от 15.04.2019
о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения и водоотведения

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения и водоотведения
N 499 от 15.04.2019

Основание: заявление заказчика

Причина обращения: подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Объект: Апарт-отель по ул. Шоссейная

Кадастровый номер земельного участка: 23:49:0304007:1705

Заказчик: ООО «Сочистрой-Инвест»

Срок действия настоящих условий: до 15.10.2020

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес, координаты) водовод Ду500, после его строительства (выноса) и ввода в эксплуатацию.

Точка подключения к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты) на границе участка.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: в соответствии с СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012 и определяются при проектировании.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения 10 м водяного столба (вода с отм. 130 м), геодезическая отметка верха трубы определяется при проектировании.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): 110,264 м3/сут.

Разрешаемый объем стоков и режим водоотведения: 110,264 м3/сут.

Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения определяются при проектировании.

Нормативы по объему сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод в соответствии с СП 32.13330.2012.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): узел учета и прибор учета устанавливает заказчик на границе эксплуатационной ответственности в соответствии с СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012.

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения: в соответствии с СП 8.13130.2009.

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов – содержать наружные и внутренние сети водоотведения, а также санитарные приборы в технически исправном состоянии, не допускать сброс загрязняющих веществ, превышающих установленные нормативы.

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер: согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 с максимальным

часовым расходом 7,35 м3/час.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика: по водоотведению – на границе участка; по водоснабжению – водопроводно-канализационного хозяйства – водовод Ду500, после его строительства (выноса) и ввода в эксплуатацию и заказчика – от точки врезки до объекта.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Заказчик

МУП г. Сочи «Водоканал»

ООО «Сочистрой-Инвест»

"__" ____ 20__ г.

"__" ____ 20__ г.

