

**РОССЕТИ****КУБАНЬЭНЕРГО**ФИЛИАЛ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
СОЧИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИРоссия, 354000, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Конституции, 42
тел.: (862) 269-03-59, факс: (862) 261-40-71
e-mail: telet@elsetisochi.ru, web: www.kubanenergo.ruот 06.11.2019
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 07-02/2483-18

Общество с ограниченной
ответственностью «Специализированный
застройщик «Строительная компания
Софинг»

Об изменении ТУ

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, на основании письма Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания Софинг» от 29.10.2019 №СЭС/121/13652, вносит следующие изменения в технические условия № 07-02/2483-18, выданные на основании договора на технологическое присоединение № 20202-18-00485400-1 на электроснабжение энергопринимающего устройства: ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул., Искры, на земельном участке расположен жилой дом, 62.

1. В преамбуле и далее по тексту читать:

Заявитель — Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания Софинг».

2. Пункт 3 читать:

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя: 265,5 кВт, в том числе существующая мощность 0 кВт.

3. Пункт 4 читать

Категория надежности: I-83,2 кВт, II-182,3 кВт.

4. Пункт 7 читать:

Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): I, II секция шин РУ-0,4 кВ ТП-А461 (265,5 кВт) АРЭС.

5. Пункт 11.1 читать:

Комплекс организационно-технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 265,5 кВт от электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства, при этом срок осуществления технологического присоединения электроустановок заявителя устанавливается не ранее выполнения условий договора технологического присоединения № 2002-18-00485400-1.

6. Пункт 12.4 читать:

Расчётный учёт электроэнергии запроектировать и установить на границе раздела балансовой принадлежности между ПАО «Кубаньэнерго» и Заявителем, применив электронные приборы учёта класса точности 1.0. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 1.0. До электросчётчиков установить автоматические выключатели.

Дополнить технические условия следующими пунктами:

11.7. Электроснабжение энергопринимающих устройств I категории дополнительно обеспечиваются установкой Заявителем собственного автономного резервного источника электроснабжения (бензиновые, газовые, дизельные и др.) с